

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Dijon, le 7 septembre 2023

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE GILLY LES CITEAUX
MAIRIE
21640 GILLY LES CITEAUX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

CC GEVREY NUIITS, R. VOSNE ROMANEE

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00164013		Prélevé le : mercredi 30 août 2023 à 14h10
Unité de gestion		0315	CC GEVREY NUIITS, R. VOSNE ROMANEE	par : LDGO - MANON MATULA
Installation	UDI	001733	CC GEVREY ET NUIITS, R. VOSNE ROMAN	Type visite : AUDD
Point de surveillance	S	0000002110	BOURG	Type d'eau: T
Localisation exacte	Mme BOUVIER 5 Chemin de la Maracle			Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION
Commune	GILLY-LES-CITEAUX			

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	22,0 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,31 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,36 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON

2101

Type de l'analyse :

Code SISE de l'analyse : 00164847

Référence laboratoire : 23082902895501

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		
Kystes intègres giardia sp/100 L	<SEUIL n/(100L)				
Kystes totaux giardia sp/100L	<SEUIL n/(100L)				
Oocystes intègres cryptosporidies sp/100 L	<SEUIL n/(100L)				

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Oocystes totaux crypto sp/100 L	<SEUIL n/(100L)				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00164013)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le directeur général,



La responsable de l'unité territoriale
santé-environnement de Côte d'Or
Marie Alix VOINIER